

**Exclusivo B3**

Käesolev dokument antakse välja vastavuses 09.03.2011.a. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Reglemendi (EC) nr 305/2011 .

1. Toode identifitseerimise ühine kood, tüüp: **Exclusivo B3**

Toode identifitseerimine on vastavuses EC Reglemendi nr 305/2001 art. 11 p. 4

Mudel:	Vahemaa telgede vahel (mm):	
<b>EXCLUSIVO B3</b>	500/100	500
	600/100	600
	700/100	700
	800/100	800

Kaubamärk: **Fondital**

2. Tootja poolt ette nähtud kasutusala või kasutusalad vastavalt kooskõlastatud tehnilistele andmetele.

***Statsionaarsed metallist raditoorid struktuuridele, mille kütmine teostatakse vee või auru abil temperatuuril alla 120C välise soojusallika olemasolul.***

3. Tootja nimetus, registreeritud kaubanimetus või kaubamärk ja aadress on vastavuses art. 11 p.5

***Fondital Spa  
via Cerreto 40  
25079 Carpenedo di Vobarno Brescia  
Itaalia***

4. Esindaja: -----

5. EC Reglemendi nr 305/2011 lisa V toodud ehitustoode hindamise ja kontrolli süsteem

***Süsteem 3***

6. Süsteem 3 tüüpkatsetused on läbi viinud vastavalt normi EN 442 nõuetele

***Politecnico di Milano, Lab. M.R.T, volitatud organ nr 1695***

7. Avaldatud tehnilised andmed:


Põhilised andmed		Kasutusandmed				Kooskõlastatud tehnilised andmed
Tuleohtlikkus		A1				EN 442-1:2014
Ohtlike ainete emissioon		Ei ole				
Katsetused rõhu all		Läbitud (2400 kPa)				
Pealispinna temperatuur		maks. 120 C				
Vastupidavuse katsetus		Läbitud (3200 kPa)				
		Maksimaalne töö rõhk: 1600 kPa				
		Vahemaa telgede vahel				
		500	600	700	800	
Nominaalne soojavõimsus Wt/elem.	φ <sub>30</sub>	59,6	68,5	77,1	85,2	
	φ <sub>50</sub>	115,2	133,4	149,5	166,0	
Soojusvõimsus muudel tingimustel (Tehniliste andmete kõver)		φ = Km x ΔT <sup>n</sup>				
	Km	0,74225	0,8101	0,9358	0,9992	
	n	1,28958	1,3046	1,2970	1,3070	
Vastupidavus						
Vastupidavus korrosioonile		Korrosioonikindlus niiskes keskkonnas 200 tundi				
Värvi vastupidavus		Klass 0				

8.. Toode kasutusandmed, mis on toodud sõnatud punktis 1, vastavad avaldatud punktis 7 andmetele.

Käesolev deklaratsioon antakse välja tootja ainuvastavuse all, mis on toodud p. 3.

Alla kirjutanud nimel:  
**Fondital Spa**

**Insener Cavallini Roberto**  
**Tehnilise osakonna volitatud isik**

Nr. Revisione 04	Carpeneda di Vobarno, 15/05/2017	
------------------	----------------------------------	---